

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	5	第2章	8	イ (ア)	運営業務	「なお、公園緑地については、設計・建設業務で設置した電気・計装設備（建築電気設備を含む）や本組合がビオトープに設置した電気・計装設備（建築電気設備を含む）に係る維持管理を運営業務に含む」とありますが、維持管理の対象となるビオトープの電気・計装設備の概要についてご教示願います。 また、受注後に要求水準書に明記されていない電気・計装設備が判明した場合は、その維持管理費用について別途協議いただけるものと理解してよろしいでしょうか。	現時点では、組合でビオトープに設置する電気・計装設備（建築電気設備を含む）はありません。 後段は、お見込みのとおりです。 なお、事業者側でビオトープに設置した電気・計装設備（建築電気設備を含む）は運営事業者の維持管理範囲に含まれます。
2	5	第2章	8	(1) イ (オ)	業務範囲 (運営業務)	ごみ焼却施設の処理過程で生成、回収した熔融スラグ、熔融メタル、金属類については事業者において売却先、再利用先を選定し資源化すると記載ありますが、この対象機種は、流動床ガス化熔融炉、シャフト式ガス化熔融炉と考えてよろしいでしょうか。（ストーカ炉は除外）	お見込みのとおりです。
3	5	第2章	8	(2) オ	業務範囲 (本組合が行う業務範囲)	新ごみ処理施設から回収される副産物（鉄、アルミ類、金属類、落じん灰等）は、本組合において資源化先や資源化業者を選定し、資源化を行うとありますが、金属類については流動床ガス化熔融炉、シャフト式ガス化熔融炉から出たものを除くとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	7	第2章	10		事業者の募集・選定スケジュール（予定）	入札説明書等に関する質問回答（第1回）の公表から参加資格審査申請書類の受付までが短期間であるため、参加資格審査申請書類に関する質問回答のみ事前に公表いただけないでしょうか。	入札説明書に記載したスケジュールのとおりとします。
5	7	第2章	10		事業者の募集・選定スケジュール（予定）	スケジュール上には、現場見学会の記載が見当たらなかったのですが、開催は予定されていますか。	現場見学会の開催は予定していません。
6	8	第3章	1	(4)	電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の配置	本件事業の期間を通じて運営事業者に所属した技術者を配置とありますが、みなし設置者としての申請となるため、通達「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」に記載されている自家用工作物の工事に関する保安の監督については、設計・建設期間は建設事業者を構成する代表企業に所属した技術者の配置とさせて頂けないでしょうか。	提案は認められません。

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
7	8	第3章	2	(1) ア	各業務を行う者の要件	「建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること」と記載がありますが、プラント設備の設計・施工を行う者の要件に関しては清掃施設監理技術者を配置すると考えてもよろしいでしょうか。	プラント設備については、建設業法の規定による「清掃施設工事業」に係る監理技術者資格者証を有する者を配置ください。入札説明書(令和7年5月21日改訂)をご参照下さい。 なお、「清掃施設工事業」に代わり「建築工事業」など、上記以外の工事業に係る監理技術者資格者証を有する者の配置を希望する場合は、対面的対話の際にご確認ください。
8	8	第3章	2	(1) ア	各業務を行う者の要件	「建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること」と記載がありますが、監理技術者資格者証を有する者の専任配置期間は、監理技術者制度運用マニュアル記載の通り、本工事の準備工事開始以降と考えて宜しいでしょうか。尚、当該内容はプラント設備の設計・施工を行う者の要件に関しても同様に考えてもよろしいでしょうか。	前段は、お見込みのとおりです。 後段は、お見込みのとおりです。
9	8	第3章	2	(1) ア	各業務を行う者の要件	「建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること」と記載がありますが、また、監理技術者制度運用マニュアル記載の通り、工程上一定の区切りと認められる時点での途中交代が認められているように、設計製作期間と工事期間での監理技術者の途中交代をお認めいただけないでしょうか。尚、当該内容はプラント設備の設計・施工を行う者の要件に関しても同様に考えてもよろしいでしょうか。	監理技術者の途中交代については、監理技術者の死亡、傷病、被災、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合など、本組合がやむを得ないと判断した場合に限り、前任者と同等以上の技術力を有する技術者との交代を可とします。
10	8	第3章	2	(1) ウ	監理技術者の専任	建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できることとありますが、専任配置は現場施工着手からと理解して宜しいでしょうか。	No. 8の回答をご参照ください。
11	14	第4章	2	(3) ア	契約を締結しない場合	ア 不公正入札について（ア）～（ウ）の定めがありますが、基本協定書（案）第5条(1)の通り、本件事業の入札に限って有効と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
12	14	第4章	2	(3) ア	不公正入札	（ア）から（ウ）はいずれも、本件事業に関して違反行為があり、各号に該当した場合のみを指すという理解でよろしいでしょうか。	No. 11の回答をご参照ください。

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
13	21	第6章	4		入札提案書類	技術提案書の電子データは「CD-Rで3部」と記載がありますが、大容量になることを想定し、DVDの提出でもよろしいでしょうか。	DVDでの提出も可とします。
14	22	第6章	4	(5) イ (ア) a	施設計画基本数値	本計画で、年間発電量、年間消費電力、年間売電量を算出する根拠としては、甲府市の2020年1月から2024年12月の気象庁データから、読み取るものとし、冬季は1～3月の3か月、春秋は4～6月及び10～12月、夏季は7～9月と考えます。それぞれ平均外気温度は、冬季は6.8℃、春秋は15.4℃、夏季は26.6℃と考えますが、この条件下で発電量、消費電力、売電量を算出すると考えてよろしいでしょうか。この理解ではない場合は、入札の公平性を保つため、夏季・年平均・冬季に対応する月と、夏季・年平均・冬季の外気温度をご提示いただけないでしょうか。また、ごみ処理量は要求水準書P.22_表2-2に記載の令和13年度の数値で算出すると考えてよろしいでしょうか。	前段は、季節毎の外気温度は、2020年1月から2024年12月の甲府市の気象庁データより以下の通りとします。 ・冬季（1月～3月）：6.8℃ ・春秋（4月～6月、10月～12月）：15.4℃ ・夏季（7月～9月）：26.6℃ 後段は、お見込みのとおりです。
15	26	第7章	5		技術提案書	「技術提案書を作成するに当たっては、…分冊による提出も可とする。」との記載がありますが、技術提案書提出の形式はキングファイル等によるバインディング方式を採用してもよろしいでしょうか。指定があればご教示ください。	バインディング方式の採用も可とします。
16	26	第7章	5	(1)	技術提案書	「提案図書は～A4版（A3版書類についてはA4版に折込み）～」とありますが、技術提案書の様式15は全てA4版が指定となっております。A4版をA3版として作成することは可能でしょうか。	A4版書類はA4版にて提出ください。 なお、様式第15号-1-9（別紙1、2）及び様式第15号-2-3（別紙1）はA3版書類となっているため、こちらを綴じる際はA4版に折込みください。
17	26	第7章	5	(1)	技術提案書	配置計画図や建屋イメージ図、動線図など図面としてご説明した方がわかりやすい資料は、添付資料A3版として提出することと考えてよろしいでしょうか。	添付資料についてはA3版として提出することを妨げません。
18	26	第7章	5	(1)	技術提案書	技術提案書様式の内、別紙を添付する必要がある様式がございますが、別紙の添付は当該様式の直後として提案図書にとじ込むとの理解で宜しいでしょうか。また、別紙については様式と同様に各ページ下中央に提案図書全体を通した通し番号をふるとの理解で宜しいでしょうか。例えば仮に、様式第15号-2-1運転管理体制が、20/40ページだとしたら、その後ろに添付する様式第15号-2-1（別紙1）は、21/40ページとするとの理解で宜しいでしょうか。	前段、後段のいずれもお見込みのとおりです。 様式第15号-2-1運転管理体制が、20/40ページだとしたら、その後ろに添付する様式第15号-2-1（別紙1）は、21/40ページとするとの理解で問題ございません。

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
19	27	第7章	6	(2) ウ	保険	「組立保険、建設工事保険、第三者賠償責任保険及びその他必要な保険に加入すること」とありますが、これらの保証内容を充足していれば、必ずしも列挙している保険に加入する必要はないとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
20	28	第7章	6	(3)	要求水準書 範囲外の提案	「要求水準書に規定されている内容以外の提案については、あらかじめ入札説明書等に関する質問（第1回又は第2回）及び対面的対話において」とありますが、「要求水準書に規定されている内容以外の提案については、あらかじめ入札説明書等に関する質問（第1回又は第2回）もしくは対面的対話において」としていただけないでしょうか。また、「質問回答及び対面的対話議事録は本組合ホームページにおいて公表するが」との記載がありますが、公表の可否については事業者との協議とさせていただけないでしょうか。	前段は、「要求水準書に規定されている内容以外の提案については、あらかじめ入札説明書等に関する質問（第1回又は第2回）もしくは対面的対話において」に読み替えます。後段は、個別回答を希望した内容に限り、公表の可否について事業者との協議としますが、判断基準は入札説明書P.45の対面的対話実施要領に示す個別回答に係る判断基準を準用します。
21	29	第7章	6	(4) イ (イ)	下水道料金について	使用量の算出は上水道の使用量と井水の使用量の合計とすると記載がございますが、要求水準書P8 3.10.2 排水に、プラント排水はできるだけ水処理して再利用に努める方針とするとされております。そのため、下水道に放流するラインに流量計を設置、その流量を下水道使用量とし、減免申請をすることをお認め頂けますでしょうか。	入札説明書に記載のとおりとします。
22	29	第7章	6	(5)	業務の委託	「事業者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。」とございますが、基本契約書（第11条）が、ここである本組合様の書面の承諾に該当し、基本契約書第11条の範囲での再委託は別途の書面承諾なく可能と理解してよろしいでしょうか。	提案は認められません。
23	29	第7章	6	(6) ア	雇用等への配慮	「できるだけ構成市町の地元企業の活用にあつめること。」とありますが、地元企業の要件は、構成市町内に本社を持つ企業と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
24	33	別紙3	2	(2)	運営業務に係る対価	ごみ焼却施設運営業務委託料A(変動費)の算定方法については、各支払期の「焼却処理量(実績値)」を元に算出することとなっていますが、「ごみ搬入量(実績値)」を元に算出することに変更いただけないでしょうか。	提案は認められません。

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
25	33	別紙3	2	(2)	運營業務に係る対価	運營業務委託費料A（変動費）に燃料費の記載がございますが、運營業務委託費料B（固定費）に変更させて頂けますようお願い致します。（焼却炉の立上げ下げ、非常用発電機に燃料は使用するもので処理量に応じた変動費に該当しないためです。）	運營業務委託料Bに変更する提案を可とします。
26	34	別紙3	4	(1) ア	物価変動等の指標	国土交通省等からスライド条項の活用に係る通達等が出された場合とありますが入札公告の前にも「令和3年12月21日通達 公共工事の円滑な施工確保について」等の通達が出ておりますので事業者から申出したときは協議をお願いします。	各種通達を踏まえ誠実に対応します。
27	35	別紙3	4	(2)	改定の条件	物価変動等による改定の条件として、改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%を超過する増減があった場合に適用される規定となっていますが、職員給与等への反映性向上のため、±1.0%に見直し頂けないでしょうか。	入札説明書に記載のとおりとします。
28	39	別紙4	2	(4) ア	運營業務に係る対価の減額等の措置	焼却施設に起因するものは運營業務委託料Bが減額の対象となり、粗大ごみ施設に起因するものは運營業務委託料Dが減額の対象となるとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
29	40	別紙5			電気料金（買電、売電）とインセンティブの取扱い	FIT制度と異なり、FIP制度の場合は、発電事業者がFIP電源の売却先を選択することができますが、FIP電源をA社、非FIP電源をB社に売却することについて、運用上成立する方法がないと理解しております。したがって、FIPおよび非FIPの余剰電力の売却先については同一期間、同一の小売電気事業者であり続けるという理解でよろしいでしょうか。	具体的な契約先は受注後の協議によるものとします。
30	41	別紙5	2	(2)	非バイオマス分の余剰電力	非バイオマス分の余剰電力について、東電 EP の売電価格算定制度に基づき算定した売電価格と記載がありますが、当該価格は下記HPに公開されている単価との理解でよろしいでしょうか。 https://www.tepco.co.jp/ep/shin-ene/pdf/koujou_20250401.pdf	お見込みのとおりです。

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
31	44	別紙6	2		対面的対話実施要領 事前資料の提出	事前資料の提出について、参加者は令和7年6月4日までに電子メールを送付するとありますが、参加資格審査結果通知は6月11日となっています。資格審査結果が前倒しとなるのか、合格見込みで質疑の提出を認められるのかどちらでしょうか。	事前資料のうち、様式第9号-1及び様式第9号-2は、スケジュールの都合上、参加資格審査に合格する見込みで提出を認めるものになります。 なお、参加資格審査の結果、不合格となった企業グループに対しては対面的対話を実施しませんので、事前提出いただいた質問に対しての回答はいたしません。